

計量証明書

2023年7月21日

旭東清掃株式会社 様

計量証明事業 北海道知事登録第615号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄ご依頼の試料の計量の結果を下記のとおり
証明いたします。

環(濃度) 11103 号

環境計量士 荒木 徹



記

計量の対象	計量の結果	定量下限値 ※	計量の方法
水素イオン濃度	7.1 (水温22.6℃)	-	JIS K 0102-12.1
浮遊物質(S.S) (mg/L)	7	1	昭和46年環境庁告示 第59号付表9
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	< 1	1	JIS K 0102-21及び32.3
採水年月日 : 2023年7月4日 8:20 受付年月日 : 2023年7月6日 採水場所 : 旭東清掃株式会社 みどりの森処分場 放流水 水温 : 22.0 °C 採水者 : 旭東清掃株式会社 備考 : ※ 定量下限値は計量証明の対象項目ではない			以上

計量証明書

2023年7月21日

旭東清掃株式会社 様

計量証明事業 北海道知事登録第615号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄ご依頼の試料の計量の結果を下記のとおり
証明いたします。環(濃度) 11103 号
環境計量士 荒木 徹

記

計量の対象	計量の結果	定量下限値 ※	計量の方法
窒素含有量 (mg/L)	21	0.5	JIS K 0102-45.2
採水年月日	: 2023年7月4日 8:20		
受付年月日	: 2023年7月6日		
採水場所	: 旭東清掃株式会社 みどりの森処分場 放流水		
水温	: 22.0 °C		
採水者	: 旭東清掃株式会社		
備考	: ※ 定量下限値は計量証明の対象項目ではない		
			以上