

計 量 証 明 書

2021年6月24日

旭東清掃株式会社 様

計量証明事業 北海道知事登録第615号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 中川卓美ご依頼の試料の計量の結果を下記のとおり
証明いたします。環(濃度) 11103 号
環境計量士 荒木 徹

記

計量の対象	計量の結果	定量下限値 ※	計量の方法
水素イオン濃度	7.4 (水温22.4℃)	-	JIS K 0102-12.1
浮遊物質(SS) (mg/L)	5	1	昭和46年環境庁告示 第59号付表9
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	3	1	JIS K 0102-21及び32.3
採水年月日	2021年6月15日 8:30		
受付年月日	2021年6月16日		
採水場所	旭東清掃株式会社 みどりの森処分場 放流水		
水温	17 ℃		
採水者	旭東清掃株式会社		
備考	※ 定量下限値は計量証明の対象項目ではない		
	以 上		

計 量 証 明 書

2021年6月24日

旭東清掃株式会社 様

計量証明事業 北海道知事登録第615号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 中川卓美ご依頼の試料の計量の結果を下記のとおり
証明いたします。環(濃度) 11103 号
環境計量士 荒木 徹

記

計量の対象	計量の結果	定量下限値 ※	計量の方法
窒素含有量 (mg/L)	19	0.5	JIS K 0102-45.2
採水年月日 : 2021年6月15日 8:30 受付年月日 : 2021年6月16日 採水場所 : 旭東清掃株式会社 みどりの森処分場 放流水 水温 : 17 °C 採水者 : 旭東清掃株式会社 備考 : ※ 定量下限値は計量証明の対象項目ではない			
以 上			