

## 計 量 証 明 書

2021年9月29日

旭東清掃株式会社 様

計量証明事業 北海道知事登録第615号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122ご依頼の試料の計量の結果を下記のとおり  
証明いたします。日 本 衛 生 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 中 川 卓 美

環(濃度) 9680号

環 境 計 量 士 米 森 杏 里



## 記

計量の対象	計量の結果	定量下限値 ※	計量の方法
水素イオン濃度	7.0 (水温22.1℃)	-	JIS K 0102-12.1
浮遊物質(SS) (mg/L)	6	1	昭和46年環境庁告示 第59号付表9
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	< 1	1	JIS K 0102-21及び32.3
採水年月日 : 2021年9月14日 9:15 受付年月日 : 2021年9月14日 採水場所 : 旭東清掃株式会社 みどりの森処分場 放流水 水温 : 13 ℃ 採水者 : 旭東清掃株式会社 備考 : ※ 定量下限値は計量証明の対象項目ではない			
以 上			

## 計 量 証 明 書

2021年9月28日

旭東清掃株式会社 様

計量証明事業 北海道知事登録第615号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 中川卓美ご依頼の試料の計量の結果を下記のとおり  
証明いたします。

環(濃度) 9680号

環境計量士 米森杏里



## 記

計量の対象	計量の結果	定量下限値 ※	計量の方法
窒素含有量 (mg/L)	20	0.5	JIS K 0102-45.2
採水年月日 : 2021年9月14日 9:15 受付年月日 : 2021年9月14日 採水場所 : 旭東清掃株式会社 みどりの森処分場 放流水 水温 : 13 °C 採水者 : 旭東清掃株式会社 備考 : ※ 定量下限値は計量証明の対象項目ではない			
以 上			